

露店等チェックリスト

火気使用器具等の状況等を以下のリストに従い確認します。不備のある部分については改善してください。

火気使用器具等の種類 (該当するものに○)	液体燃料を使用する器具（発電機・石油ストーブなど）
	気体燃料を使用する器具（ガスこんろ・ガス調理器具など）
	固体燃料を使用する器具（七輪・BBQ グリルなど）
	電気を熱源とする器具（ホットプレート・オーブンなど）

<露店等の配置及び火気使用器具等全般に関すること>

チェック項目		チェック欄
1	露店等の位置は消火栓、防火水槽等の使用に支障ない位置となっているか。	
2	火気使用器具等とダンボール、紙等の可燃物とは、火災予防上安全な距離を確保しているか。	
3	火気使用器具等の周囲を整理整頓し、可燃物を放置していないか。	
4	火気使用器具等を観客席に近接した位置や避難の支障となる位置で使用していないか。	
5	火気使用器具等を可燃性の蒸気やガスが滞留するおそれのない場所で使用しているか。	
6	火気使用器具等を地震等により可燃物が落下、接触しない場所で使用しているか。	
7	火気使用器具等を地震等により容易に転倒・落下しない安定した状態で使用しているか。	
8	火気使用器具等を故障又は破損した状態で使用していないか。	
9	火気使用器具等を本来の使用目的・方法と異なる使い方をしていないか。	
10	消火器を歩行距離 20 m 以内に準備しているか。	
11	消火器は使用期限内か。また、腐食又は破損がないか。	
12	消火器の使用方法を確認しているか。	
13	火気使用器具等の使用中にその場から離れないことを徹底しているか。	
14	火災等の事故発生時の対応要領を把握しているか。	

<裏面に続く>

<火気使用器具等の種類に応じて必要となること>

種類		チェック項目	チェック欄
1	液・気 固	火気使用器具等に応じた適正な燃料を使用しているか。	
2	液・気	燃料配管は器具との接続部分を締めつけるとともに、器具に応じた適切な長さとしているか。	
3	液・気	発電機等及び予備燃料等を周囲に人がいる場所に置いていないか。	
4	液	発電機等に使用するガソリンの容器は、金属製の携行缶等の運搬に適した容器が使用されているか。	
5	液	ガソリンを40リットル以上保管していないか。	
6	液	発電機等に使用するガソリンの容器は、地面に直接置く等の静電気が蓄積しないような措置がされているか。	
7	液	発電機等に使用するガソリンの容器は、可燃性蒸気が漏れないように密栓されているか。	
8	液	発電機等に使用するガソリンの容器は、火気や高温部から離れた直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置かれているか。	
9	液	発電機等に燃料を補給する場合、エンジンを停止することを徹底しているか。また、火気や人の近くで燃料を補給しないことを徹底しているか。	
10	液	発電機等にガソリンを補給する場合、ガソリン携行缶のガス抜き操作を行ってから容器の栓を開口することを徹底しているか。	
11	液	液体燃料を使用する器具は、不燃性の床又は台の上で使用しているか。	
12	気	プロパンガスボンベ等は、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置し、転倒しないよう鎖等で固定しているか。	
13	気	カセットこんろ等を並べて使用したり、カセットこんろより大きな鉄板を使う等のボンベが加熱されるような使い方をしていないか。	
14	電	器具のコンセント及びコンセントプラグは劣化・破損していないか。	
15	電	器具の配線の分岐及び接続部分等は防水措置を行っているか。	

備考 1 種類欄の「液」は液体燃料を使用する器具、「気」は気体燃料を使用する器具、「固」は固体燃料を使用する器具、「電」は電気を熱源とする器具を示しています。

2 チェック欄には、適切な場合に「○」を、不適切な場合に「×」を、非該当の場合に斜線を記載しています。

チェック者

氏名 _____